

ПАСПОРТ
Общественное здание
1. Информация об объекте

Наименование МОБУ средняя общеобразовательная школа № 7

Тип объекта Учреждения среднего общего образования (школы)

Место нахождения (адрес) Лабинский р-н г. Лабинск ул. Турчанинова 65

Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Директор: Попадич Елена Алексеевна
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2314006134

Телефон: 8(86169) 7-44-68

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

Комментарий: В виду отсутствия технической возможности обеспечения свободного доступа в здание всем категориям инвалидов с учетом мнения общественных организаций инвалидов у входа в здание установлена кнопка вызова персонала

Плановая дата обследования: 01.2020

Фактическая дата обследования: 30.01.2020

Организация: МОБУ СОШ № 7 ИМЕНИ А.А.ПОНОМАРЕВА ГОРОДА ЛАБИНСКА ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

Должность лица: Директор

ФИО: Попадич Е.А.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Путь к входу в здание					
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Не требуется	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Вход					
Лестница на входе наружная					
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Отсутствие	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Отсутствие	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Отсутствие	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Отсутствие	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4	Отсутствие	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

всей длине)			ГОСТ Р 51261)		
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Отсутствие	
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Отсутствие	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Отсутствие	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется	
Входная площадка					
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Не требуется	
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие	
Дверь входная наружная					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	Менее нормы. У входа в здание установлена кнопка вызова персонала
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не соответствует	Более нормы
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	Дверь имеет непрозрачное полотно
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Зона оказания услуги					
Обслуживание в кабинете					
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Не соответствует	Менее нормы
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	

Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Наличие	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Наличие	
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Не требуется	
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	-	-	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#
Зона оказания услуги	-	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен*	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с длиной одного марша пандуса не более 9,0 м.
	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с уклоном марша пандуса 1/20 (5%)
	Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, со свободной зоной в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5 x 1,5 м.
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - вдоль обеих сторон марша пандуса;
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - с непрерывной поверхностью по всей длине марша пандуса;
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,9 м.;
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,7 м.;
	Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.;
	Обустроить входную дверь (наружную) с шириной проема одной створки в свету не менее 0,9 м. (Менее нормы. У входа в здание установлена кнопка вызова персонала)
Снизить высоту порога входной двери наружной до 1,4 см. и менее (Более нормы)	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	Обеспечить проем двери шириной не менее 0,9 м. (Менее нормы)
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	Разместить информацию о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м., выполненную рельефными знаками

« 30 » января 2020 г.

Дата составления Паспорта

Специалист - эксперт

Должность лица, составившего Паспорт


подпись

Е.В. Чуб

Ф.И.О.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7
ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА ПОНОМАРЕВА ГОРОДА
ЛАБИНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
г. Лабинск

от 02.09.2019г.

№ 333

О назначении ответственных лиц за создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов в здание школы

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, приказываю:

1. Определить местом доступа инвалидов в здание Литер А центральный вход.
2. Обеспечить доступ инвалидов в здание школы в соответствии с режимом работы с 08.00 до 17.30.
3. Назначить ответственной Тюкавкину Валентину Васильевну, зам. директора по АХР:
 - 3.1. За создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов в здание школы.
 - 3.2. За исправную работу кнопки дистанционного вызова сотрудников
4. За обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов в здание школы назначить охранника ЧОП.
 - 4.1. Охраннику ЧОП (ответственному за обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов в здание школы) в случае срабатывания кнопки дистанционного вызова для инвалидов:
 - Выйти к инвалиду.
 - Уточнить причину обращения, при необходимости пригласить дежурного администратора.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы


Е.А. Попадич

С приказом ознакомлены:
Тюкавкина В.В.

